

## Информационный бюллетень о несчастном случае с летальным исходом

**Наименование организации/ПК:** АО «Алматы Жарық Компаниясы»

**Дата:** 28.09.2022г. **Время:** 08:45.

**Место происшествия:** Алматинская область, Енбекшиказахский район, село Жанашар, ул. Омирали, 35. Действующая электрическая подстанция открытого типа №37И «Жанашар» напряжением 35/10кВ.

**Описание:** 28 сентября 2022 года в 8 часов 45 минут, постороннее лицо Смагулов Е.С., заметил электромонтера Дайырова Е.А., лежащего на земле лицом вниз, на территории ОРУ 35кВ подстанции №37И, вызвал бригаду скорой медицинской помощи, сообщил о произошедшем в ЕРЭС, участковому и еще нескольким соседям.

**Классификация происшествия:**  
Поражение электрическим током

### Незамедлительно принятые меры:

Собравшиеся у подстанции жители села до приезда медицинских работников и представителей ЕРЭС зашли на территорию подстанции через открытую калитку. Перевернув пострадавшего на спину, они обнаружили отсутствие у него пульса и дыхания, после чего безуспешно пытались оказать первую медицинскую помощь. Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть электромонтера от поражения электрическим током.

**Должность, год рождения, пострадавшего (их):**  
Дайыров Еркебулан Аскарлович,  
1985 г.р.  
электромонтер по обслуживанию подстанций

### Непосредственные причины:

- Грубая неосторожность пострадавшего со стороны электромонтера по обслуживанию подстанций.
- Необеспеченность или неприменение средств индивидуальной защиты со стороны электромонтера по обслуживанию подстанций.
- Нарушение трудовой и производственной дисциплины со стороны электромонтера по обслуживанию подстанций.

### ФОТО:



<p><b>Степень тяжести травм пострадавшего (их):</b> Умер</p>	<p><b>Корректирующие (рекомендуемые) меры:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Подготовить распорядительный документ по итогам расследования несчастного случая с электромонтером по обслуживанию подстанций Дайыровым Е.А.</li> <li>➤ Довести до всего производственного персонала АО «АЖК» обстоятельства несчастного случая с Дайыровым Е.А.</li> <li>➤ Провести внеплановый инструктаж всему производственному персоналу структурных подразделений на темы: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Меры безопасности и оценка риска при выполнении работ повышенной опасности</li> <li>- Недопустимость и возможные последствия расширения функциональных обязанностей, определенных должностными инструкциями.</li> </ul> </li> <li>➤ О выполнении данных мероприятий информировать письменно ГУ «Управление по инспекции труда Алматинской области».</li> </ul>	
<p><b>Материальный ущерб:</b> -</p>		